



LEGENDA

	Plafoniera di emergenza autoalimentata		Gruppo elettropompe antincendio		Attacco per mandata autopompa V.V.F. (UNI 70)
	Diffusori acustici per allarme incendio 6W/100V		Idrante UNI 45 a muro con tubazione flessibile da 20m e lancia		Campana usata normalmente per la scuola da usare anche ai fini antincendio
	Estintore carrellato a polvere da 30kg, di capacità estinguente A-B1-C		Porta con maniglione antipanico		Pulsante per attivazione campana
	Porta REI		Percorso di uscita orizzontale		Quadro elettrico
	Percorso di uscita verso il basso		Sezionatore sotto vetro a frangere, per disallmentare l'impianto elettrico ascensore		Pulsante sotto vetro a frangere, per disallmentare l'impianto elettrico
	Percorso di uscita VERSO L'ALTO		Plafoniera di segnalazione autoalimentata del tipo S.A.		Estintore a CO2 da 5kg, di capacità estinguente 89BC
	Estintore a polvere da 6kg, di capacità estinguente 34A 233BC		Diffusori acustici per allarme incendio 6W/100V		Azionamento impianto acustico allarme incendio
	Punto di raccolta				

VOI SIETE QUI

**PIANO DI ESODO IN CASO DI INCENDIO / EMERGENZA**  
ovvero  
**ALLA PERCEZIONE DI SPECIFICO SEGNALE:**

- Circoscrivere, quando possibile, l'incendio utilizzando l'estintore più vicino;
- Dare immediatamente l'allarme per allontanare le persone eventualmente presenti nell'edificio;
- Abbandonare con calma il locale disattivando, se possibile per la propria incolumità, ogni alimentazione elettrica, chiudendo dietro di se la porta;
- Non fermarsi in nessun caso lungo percorsi e vie di esodo;
- Dirigersi, senza correre, verso l'uscita indicata dalla segnaletica di sicurezza seguendo anche le indicazioni gestuali fornite dagli incaricati alla gestione delle emergenze presenti al piano;
- Una volta all'esterno allontanarsi dall'uscita per consentire il rapido esodo di altri soggetti presenti nello stabile.

**Durante l'esodo è VIETATO:**

- Dirigersi in direzione diversa da quella dell'esodo indicato;
- Utilizzare, se esistenti, ascensori e motacarichi;
- Fumare;

**SEGNALARE LO STATO DI EMERGENZA AGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE.**

SCIA ANTINCENDIO  
PROT. N. 11630 DEL 16/09/2020  
RIF. PRATICA V.V.F. N. 28901/D